



Slaufa nr.	Herbergi	Lengd slauðu
1	Eldhús, Stofa, Borðstofa	101,6
2	Eldhús, Stofa, Borðstofa	96,3
3	Eldhús, Stofa, Borðstofa	91,0
4	Eldhús, Stofa, Borðstofa	85,8
5	Eldhús, Stofa, Borðstofa	80,5
6	Eldhús, Stofa, Borðstofa	63,9
7	Baðherbergi	74,8
8	Herbergi	109,3
9	Herbergi	114,0
10	Anddyri	58,6
11	Vinnuherbergi	36,0
12	Baðþvottur	92,1
Ibúðarhús samtals:		1003,9
13	Herbergi	41,9
14	Stofa	81,2
15	Stofa	66,2
16	Bað	31,5
17	Bílgeymsla	80,0
18	Bílgeymsla	72,4
19	Bílgeymsla	64,8
20	Bílgeymsla	57,3
21	Bílgeymsla	49,8
Bílgeymsla/gestahús samtals:		545,1

SKÝRINGAR:

Varmþörf húsanna er samtals 14.720 wött miðað við +20° innihita, -15° útihita og ein loftskipti á klst. Gólfhitalagnir eru 16 mm með súrefniskápu og af vottaðri og viðurkenndri gerð. Millibil milli lagna eru 100 mm og 150 mm, eftir hitaþörf hvers rýmis. Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum. Í tengigrind skal vera uppblöndun þannig að of heitt vatn fari ekki um lögnina. Mesti framrásarhitni má vera 55°C og mesti gólfhiti 29°C. Við fyrstu upphitun gólfs skal upphitun ekki vera meiri en 5°C á hverjar 24 klst. Niðurlögn, frágangur og þrýstiprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirmaulum framleiðanda.