



SKÝRINGAR:

Neysluvatnslagnir eru plastlagnir með súrefniskápu ("rör í rör" í plötu). Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir og staðla. Frágangur sé samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Í inntaksgrind skal vera blöndunarloki fyrir heitt neysluvatn stilltur á 60°. Blöndunartæki skulu stillt þannig að hæsti mögulegi hiti fari ekki yfir 45°. Hæsti leyfilegur notþrýstingur má ekki fara yfir 1 Mpa. Kaldavatnslagnir í plötu skal leggja í ídráttarrör neðan einangrunar. Heitavatnslögn í plötu skal leggja í ídráttarrör ofan einangrunar.

- HL - HANDLAUG
- VS - VATNSSALERNI
- SB - STURTUBAÐ
- EV - ELDHÚSVASKUR
- UpV - UPPÞVOTTAVÉL
- bV - ÞVOTTAVÉL
- KR - SLÖNGUKRANI