



## SKÝRINGAR

Svalir eru settar saman á staðnum úr forsmíðuðum heitsinkhúðuðum einingum úr lokuðum stálprófilum. Allt stál og allar festingar er heitgalvanhúðað.

Stálgæði FE 360 B, skv. DS/ISO 630 Stálið skal vera laust við all yfirborðsgalla, svo sem pyttatæringu, sprungur og annað sem áhrif geta haft á burðarþol þess.

Hliðarstykki svala boltast við útvegg húss með 16 mm múrboltum. Fram- og bakstykki svala boltast við hliðarstykki með 10 mm boltum.

Allar burðarsuður í forsmíðuðum einingum eru 4 mm heilar hringsuður.

Efnisgæði valsaðs prófilstáls og smiðajárns: FE 360 B, skv. DS/ISO 630  
Efnisgæði bolta skal vera a.m.k. 5.6 samkv. ÍST EN ISO 898-1:2009

Brunamótstaða svala sé R60 A2-s1,d0. Gler í hurðum út á svalir sé EW30