



SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir eru 16 mm með súrefniskápu, lagðar í ilögn plötu.
 Millibil gólfhitalagna er 100/150 mm.
 Framrás gólfhitalagna skal vera næst útveggjum.
 Hitaslaufum nr. 1, 2, 3 og 4 í stofuálmú er stýrt með sameiginlegum hitanema.
 Á slaufum í herbergjaálmú er sér hitanemi fyrir hverja slaufu í viðkomandi herbergi.
 Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 og gildandi reglugerðir. Frágangur sé samkvæmt fyrirætlum framleiðanda.