



Slauða nr.	Herbergi	Lengd slauðu
1	Anddyri, Badherbergi, Geymisla	99,50
2	Eldhús, Stofa, Borðstofa	68,80
3	Eldhús, Stofa, Borðstofa	97,20
4	Eldhús, Stofa, Borðstofa	103,60
5	Eldhús, Stofa, Borðstofa	96,30
6	Eldhús, Stofa, Borðstofa	86,30
7	Herbergi	100,90
8	Herbergi	72,20
Samtals:		724,8

SKÝRINGAR:

Gólfhitalagnir eru 16 mm með súrefniskápu og af vottaböri og viðurkennandi gerð.
 Millibili milli lagna eru 100 mm og 150 mm, eftir hitabörf hvers rýmis.
 Framrás gólfhitalagna skal vera næst útvægglum.
 Í tengingind skal vera uppblöndun þannig að of heitt vatn fari ekki um lögnina. Mest framrásarhití má vera 55°C og mest gólfhití 29°C.
 Við fyrstu upphitun gólfs skal upphitun ekki vera meiri en 5°C á hverjar 24 kíst.
 Niðurlögn, frágangur og þrygsliprófun lagna skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.
 Tengingind og arfennsil hitaveitu skal vera samkv. fyrirmælum Orkuveitu Reykjavíkur



Rétsholt 24, Skorradal

Rétsholt 7, Skorradal

Sumarbústaður

Sími 861 7252

Hitalagnir í gólf 1/50

303

20. Desember 2010

Ingólfur Margræson 070252-3099

322